



浙江新苑建筑设计有限公司
设计变更联系单

建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号:A133009687
市政行业（给水、排水、道路工程）乙级 证书编号:A233009684

第 1 页 共 1 页

	主送单位	富阳区大源镇虹赤村股份经济合作社			工程编号	XYFY2022-205
	抄送单位	施工单位、监理单位、相关主管部门			变更日期	2022.6.7
	项目名称	2022年生态建设专项-大源镇虹赤村农村环境综合整治工程			专 业	市政
路	子项名称				变更单号	建联-01
道	根据现场实际情况以及审核单位建议，修改如下： 1、本工程挡土墙（一）、挡土墙（二）、挡土墙（五）、挡土墙（六）需要拆除原有块石挡墙，拆除原有块石挡土墙方量与新建挡墙方量相同。 2、原有挡土墙拆除块石利用率为20%，剩余石渣外运5千米。 3、栏杆伸缩缝每隔10米设置一道。 4、图号LS-03拆除及修复总平面图（一）中翻边梁拆除19米，翻边梁的规格尺寸为300*300mm有筋。 5、路面拆除锯缝深度为15cm。 6、停车场混凝土等级按C30考虑。					
园						
林						
景						
观						
室						
内						
设						
计						
暖						
通						
空						
调						
电						
气						
给						
水						
排						
水						
结						
构						
建						
筑						
会						
签						
会						
设 计	校 对	审 核	设计单位意见		建设单位意见	
	卢永强	解明	江中			

