

工程设计变更（补充）通知单

☐设计变更 ☒设计补充

编号：NW220602

主送单位	富阳区胥口镇人民政府	抄送单位	中纬工程管理咨询有限公司
工程名称	胥口镇金慈村污水零直排村建设工程	设计单位	浙江问源环保科技股份有限公司

致 富阳区胥口镇人民政府：

我单位对胥口镇金慈村污水零直排村建设工程作如下设计补充说明：

- 1、图“排水-04”中沟槽断面图的2米、3米、4米为挖深；
- 2、图“排水-04，排水-06”630检查井基础为100mm厚碎石层+80mm厚C25混凝土基础；
- 3、图“排水-04”中庭院修复花岗岩材质暂为6cm芝麻白花岗岩，砖材质暂为烧结普通砖；
- 4、图“排水-15”化粪池尺寸L及B暂为1m*1.35m；
- 5、图“排水-04”管道回填需砂护管至管顶10cm后塘渣回填；
- 6、组合池上的700*700复合井盖为轻型复合井盖；
- 7、终端240矮护墙砖为M10水泥砂浆砌筑MU20标准水泥砖。

