



浙江新苑建筑设计有限公司
设计变更联系单

建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号:A133009687
市政行业（给水、排水、道路工程）乙级 证书编号:A233009684

第 1 页 共 1 页

主送单位	富阳学院			工程编号	
抄送单位	施工单位、监理单位、相关主管部门			变更日期	2025.06
项目名称	钳工现代化实训室建设			专 业	建筑
子项名称				变更单号	建联-01
道路	<p>应工程实际要求，对设计内容做以下补充说明：</p> <p>1.柱脚锚栓为M30，做法见图纸节点。</p> <p>2.铝合金门窗为普通铝合金单层钢化玻璃。</p> <p>3.雨棚面层采用彩钢板面层。</p> <p>4.取消内外墙面涂料面层。</p> <p>5.取消室外场地平面图中300×300排水沟。</p>				
园林景观					
室内设计					
暖通空调	以下空白				
电气					
给排水					
结构					
建筑					
设计	校 对	审 核	设计单位意见	建设单位意见	
陈磊	陈磊	王宇航			

