

开标一览表(报价表)

杭州上城玉皇山南基金小镇企业发展有限公司、浙江省成套工程有限公司：

按你方交易文件要求， 杭州瑞合暖通工程有限公司 为本响应文件签字方， 谨此向你方发出要约如下： 如你方接受本响应， 我方承诺按照如下报价一览表的价格完成一期创投项目产业园白云路内部功能改造空调采购项目 【项目编号： JGJG2026GKHW318】 的实施。

开标一览表(报价表) (单位均为人民币元)

序号	材料或设备名称	规格	品牌	型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	室外机	1. 制冷剂： R410A； 2. 设备重量： 300kg； 3. 四面运转噪音： 62dB(A)； 4. 制冷量： 68.5kW； 5. 制热量： 75kW； 6. 额定电压： AC 380V ±10%； 7. 耗电量： 18.48kW； 8. 最大熔丝电流： 63A； 9. 全年性能系数 APF： 4.7。	美的	MDV-680 (24)W/D2 SN1-8V3	台	1	28000	28000	
2	四面出风室内机	1. 制冷量： 12.5kW； 2. 制热量： 14kW； 3. 额定电压： AC 220V ±10%；		MDV-D125 Q4/BP3N1 -EF	台	2	3300	6600	

		4. 耗电量：79W； 配置冷凝水提升泵。
3	薄型风管室内机	1. 制冷量：7.1kW； 2. 制热量：8kW； 3. 额定电压：AC 220V ±10%； 4. 耗电量：103W； 配置冷凝水提升泵。
4	薄型风管室内机	1. 制冷量：6.3kW； 2. 制热量：7.1kW； 3. 额定电压：AC 220V ±10%； 4. 耗电量：103W； 配置冷凝水提升泵。
5	薄型风管室内机	1. 制冷量：5.0kW； 2. 制热量：5.6kW； 3. 额定电压：AC 220V ±10%； 4. 耗电量：100W； 配置冷凝水提升泵。
6	室外机	1. 制冷剂：R410A； 2. 设备重量：136kg； 3. 四面运转噪音：60dB(A)；

MDV-D71T 3/BP3N1- D2F	台	2	2600	5200	
MDV-D63T 3/BP3N1- D2F	台	4	2300	9200	
MDV-D50T 3/BP3N1- D2F	台	1	2070	2070	
MDV-250W /SN1-8R1 P	台	1	10400	10400	

		4. 制冷量：25kW； 5. 制热量：28kW； 6. 额定电压：AC 380V ±10%； 7. 耗电量：7.85kW； 8. 最大熔丝电流：25A； 9. 全年性能系数 APF：4.8。
7	四面出风室内机	1. 制冷量：12.5kW； 2. 制热量：14.0kW； 3. 额定电压：AC 220V ±10%； 4. 耗电量：85W； 5. 配置冷凝水提升泵。
8	十匹柜机	1. 制冷剂：R410A； 2. 设备重量：140kg（室内机）， 142kg（室外机）； 3. 四面运转噪音：62dB(A)； 4. 制冷量：25kW； 5. 制热量：28+6kW； 6. 额定电压：AC 380V ±10%； 7. 耗电量：13.6+6kW； 8. 最大输入电流：27+9.1A； 9. 全年性能系数 APF：3.02。

MDV-125Q 4/BPN1-D P	台	2	3300	6600	
RF26W/BP SDN1-D1	台	2	18600	37200	

9	室外机	1. 制冷剂: R410A; 2. 设备重量: 212kg; 3. 四面运转噪音: 61dB(A); 4. 制冷量: 50.4kW; 5. 制热量: 56.5kW; 6. 额定电压: AC 380V ±10%; 7. 耗电量: 13.57kW; 8. 最大熔丝电流: 40A; 9. 全年性能系数APF: 4.7。		MDV-504 (18)W/D2 SN1-8V3	台	1	24000	24000	
10	四面出风室内机	1. 制冷量: 12.5kW; 2. 制热量: 14kW; 3. 额定电压: AC 220V ±10%; 4. 耗电量: 79W; 5. 配置冷凝水提升泵。		MDV-D125 Q4/BP3N1 -EF	台	4	3300	13200	
11	配件、辅材	/	/		批	1	78130	78130	
合计								220600	
响应报价: 大写: 贰拾贰万零陆佰元整 小写: 220600 元									

注: 1. 供应商需按本表格式填写, 否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件, 作无效标处理。

2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务; 如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务, 视作无效承诺, 不得因无效承诺对供应

商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标(成交)条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，作无效标处理。

3. 特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要标的物名称、品牌(如果有)、规格型号、数量、单价等予以公示。

供应商名称(电子签名)：杭州瑞合暖通工程有限公司

日期：2026年07月28日