

浙江新苑建筑设计有限公司

Zhejiang Xinyuan
Architectural Design Co., Ltd.

设计修改通知单

项目名称

黄口村大孔坞至太阳坞溪堤游步道建设工程

子项名称

项目编号

图纸名称

子项编号

01

专业

建筑

阶段

施工图

图号



版次

1: 根据实际工程需要, 路灯具体做法详附图一。

设置路灯共24盏, 埋设线路共1270米, 线路开挖截面0.4*0.8, 设置落地配电箱一台, 基础做法详附图二。

2: 混凝土道路伸缩缝采用塑料胶填充, 路面采用塑料膜养护。

以下空白



修改原因					建设单位签收栏	黄口村大孔坞至太阳坞溪堤游步道建设工程	
职责	审定	审核	校对	项目负责人	专业负责人	设计	日期
姓名	陈松青	王宇航	陈佩君	王兴中	王兴中	舒钰鹏	
签字	陈松青	王宇航	陈佩君	王兴中	王兴中	舒钰鹏	2022.07